



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028
Почтовый адрес: ул. Носова, д. 1-3, Калининград, 236022
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: kaliningrad@szap.gosnadzor.ru

телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81
телефон: (4012) 57-96-00, факс: (4012) 57-96-01

ПРЕДПИСАНИЕ № 62-3334-1761/ПР

11 июля 2019 года

ГБУ КО ОО «Школа-интернат п. Сосновка»
Калининградская область,
г. Зеленоградск, ул. Школьная, дом 1

Заместитель начальника отдела промышленной безопасности по Калининградской области Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Шеховцова Л.Ю. на основании акта проверки от 11 июля 2019 года № 62-3334-4214/А, составленного в отношении Государственного бюджетного учреждения Калининградской области общеобразовательной организации для детей с ограниченными возможностями здоровья "Общеобразовательная школа-интернат п. Сосновка" (ГБУ КО ОО "Школа-интернат п. Сосновка»), зарегистрированного по адресу: Калининградская область, г. Зеленоградск, ул. Школьная, дом 1, в присутствии директора ГБУ КО ОО "Школа-интернат п. Сосновка» Михайлюк Ирины Владимировны

ПРЕДПИСЫВАЮ

принять меры в отношении выявленных нарушений в установленные сроки:


№ п/п	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Сроки устранения нарушения
1	Отсутствует положительное заключение экспертизы промышленной безопасности газопровода высокого давления Ду 57 мм протяженностью 67,82 м внесенное в реестр экспертиз промышленной безопасности, проведение которой необходимо в связи с отсутствием в проектной документации, разработанной ООО «Калининградтеплогазпроект» №131-2009, данных о сроке его безопасной эксплуатации	ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 21.07.1997, п.7 Правил Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» утв. приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 г. №538	11.10.2019

Невыполнение предписания в срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен: Директор ГБУ КО ОО "Школа-интернат п. Сосновка» Михайлюк Ирина Владимировна

« 11 » 07 2019 года

 (подпись)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи

(ФИО, подпись)

Лица, вынесшие предписание:

Заместитель начальника отдела
промышленной безопасности по
Калининградской области



Шеховцова Л.Ю.

Один экземпляр предписания на 2 листах для исполнения получен:
директор ГБУ КО ОО "Школа-интернат п. Сосновка» Михайлюк Ирина Владимировна


(подпись)

“ 11 ”

июля 20 19 г.
(дата)